



ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMAR
COMUNA TIRGU TROTUS

HOTĂRÂREA NR.33 DIN 26.04.2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
„Infiintare distributie gaze naturale, presiune medie in comuna Tirgu Trotus, judetul
Bacau”

Consiliul Local al comunei Tg Trotus, judetul Bacau legal constituit, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2018;

Având în vedere:

- Referatul nr.1757 din 19.04.2018 intocmit de Biroul Urbanism;
- Raportul de specialitate nr. 1758 /19.04.2018 intocmit de Biroul Urbanism;
- Expunerea de motive nr.1759 /19.04.2018 formulată de către primarul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau;
- Avizul Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, agrement și conservarea monumentelor, înregistrat sub nr. 1892/26.04.2018.
- Avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică, știință, învățământ, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecție socială, apararea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 1896/26.04.2018.
- Avizul Comisiei pentru studii și programe economico-sociale, buget-finanțe, comerț, privatizare, realizarea lucrărilor publice, înregistrat sub nr. 1900/26.04.2018.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia actualizată,
- art. 2 și art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

In baza competențelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit. b) și c), alin. 4 lit. d), art. 115 alin. 1 lit. b) și art. 120 din Legea 215/2001 și din considerentele prezентate,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Infiintare distributie gaze naturale, presiune medie in comuna Tirgu Trotus, judetul Bacau” elaborat de SC INTreprinderea de REPARATII INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL, care constituie parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economi și Devizul general pentru obiectivul de investiții, „Infiintare distributie gaze naturale, presiune medie in comuna Tirgu Trotus, judetul Bacau”, după cum urmează:

VARIANTA I

Alimentare cu gaze se va realiza din conducata Buhoci-Valea Marului

Sistemul de alimentare cu gaze, care urmează să deservească localitatea Tirgu Trotus, Tuta și Viisoara, judetul Bacau va fi compusă în principal din:

- racord de înalță presiune în lungime de aprox. 100 m, D150, Pn 25 din conductă de înalță presiune Dn400, Pn25 Buhoci= Valea Malului.

- Statie de reglare masurare predare gaze SRMP, cu un debit de 2.500 Nmc/h, ce va alimenta cu gaze medie presiune comuna Tîrgu Trotus, cu satele Tg. Trotus, Tuta si Viisoara. Statia de reglare masurare predare gaze SRMP va fi amplasata in zona administrativa a localitatii Tuta.

- Reteaua de distributie de medie presiune cu o lungime de aproximativ 24,673 km ce va cuprinde strazile si ulitele mai importante va deservi locuintele si institutiile publice.

Calculul de dimensionare pentru reteaua de distributie se va face pentru un debit de 2500 Nmc/h. Bransamente de gaze de medie presiune

-Posturi de reglare la capte de bransament;

VARIANTA II

Alimentare cu gaze se va realiza din conducta Onesti -Buhusi

Sistemul de alimentare cu gaze, care urmeaza sa deserveasca localitatea Tîrgu Trotus, Tuta si Viisoara, judetul Bacau va fi compusa in principal din:

- racord de inalta presiune in lungime de aprox. 100 m, D150, Pn 25 din conducta de inalta presiune Dn400, Pn25 Buhoci= Valea Malului.

- Statie de reglare masurare predare gaze SRMP, cu un debit de 2.500 Nmc/h, ce va alimenta cu gaze medie presiune comuna Tîrgu Trotus, cu satele Tg. Trotus, Tuta si Viisoara. Statia de reglare masurare predare gaze SRMP va fi amplasata in zona administrativa a localitatii Tuta.

- Reteaua de distributie de medie presiune cu o lungime de aproximativ 24,673 km ce va cuprinde strazile si ulitele mai importante va deservi locuintele si institutiile publice.

Calculul de dimensionare pentru reteaua de distributie se va face pentru un debit de 2500 Nmc/h. Bransamente de gaze de medie presiune

-Posturi de reglare la capte de bransament;

-Instalatii de utilizare

Valoarea totală a investiției este de 7.027,235 mii lei inclusiv TVA in echivalent 1.528,224 mii EURO și va fi asigurată din bugetul local al comunei Tîrgu Trotuș.

Art.3. Primarul comunei Tg. Trotus si compartimentele de specialitate din cadrul UAT Comuna Tg. Trotus vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau – Sectia a II a Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului Comunei Tg. Trotus, Biroului Contabilitate - finantier, Biroului Urbanism si va fi adusă la cunoștință publică în conditiile legii.

Președinte de ședință
Consilier Mititelu Ionel ANIA*



Contrasemnează,
Secretarul Comunei Tg. Trotus,
Elena BORDEIANU

Adoptata cu:	
14	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	voturi « abțineri »
14	consilieri prezenti
15	consilieri validati